



**Администрация Сладковского сельского поселения
Слободо – Туринского муниципального района Свердловской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 11.03.2016 г.

№ 59

с. Сладковское

**ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПРЕПЯТСТВЕННОГО ПРОЕЗДА ПОЖАРНОЙ
ТЕХНИКИ К МЕСТУ ПОЖАРА НА ТЕРРИТОРИИ СЛАДКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ: "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 22 июля 2008 года №123-ФЗ: "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", Устава Сладковского сельского поселения, в целях повышения уровня пожарной защиты сельского поселения, предотвращения гибели и травмирования людей на пожарах, а также обеспечения свободного проезда и установки пожарной и специальной техники в случае возникновения пожаров на территории Сладковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Сладковского сельского поселения.
2. Обнародовать настоящее Постановление в соответствии с Уставом Сладковского сельского поселения и разместить в сети Интернет на официальном сайте Сладковского сельского поселения.
3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Сладковского
сельского поселения:



Л. П. Фефелова

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Сладковского сельского поселения Слободо-Туринского муниципального района Свердловской области

1. Общие положения

1.1. Положение об обеспечении беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара на территории Сладковского сельского поселения (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 года № 69-ФЗ: «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 года № 123-ФЗ: «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», с приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 29.03.2009 года № 178: «Об утверждении свода правил 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

1.2. Положение определяет общие требования к проходам, проездам и подъездам к зданиям, сооружениям и строениям на территории Сладковского сельского поселения (далее – сельское поселение) в целях обеспечения беспрепятственного проезда пожарной и приспособленной для пожаротушения техники к месту пожара на территории сельского поселения и обязательно для всех организаций, предприятий и учреждений, расположенных на территории сельского поселения независимо от форм собственности и организационно-правовых форм.

2. Общие требования по обеспечению беспрепятственного проезда к зданиям, сооружениям и строениям на территории сельского поселения

2.1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон к следующим зданиям и сооружениям:

- зданиям дошкольных образовательных организаций, социально-реабилитационного отделения «УЮТ»;
- зданиям общеобразовательных организаций;
- зданиям Домов культуры;

2.2. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям и сооружениям в случаях:

- высоты меньше 18 метров;
- двухсторонней ориентации квартир или помещений.

2.3. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 3,5 метров.

2.4. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

2.5. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

2.6. В замкнутых и полузамкнутых дворах (дворовых территориях) необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

2.7. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15 x 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

2.8. К рекам, водоемам, пожарным резервуарам и приемным колодцам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

2.9. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям и сооружениям на расстояние не более 50 метров.

3. Требования по обеспечению беспрепятственного проезда к производственным объектам

3.1. К зданиям и сооружениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания или сооружения не более 18 метров;
- с двух сторон - при ширине здания или сооружения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3.2. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий и сооружений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям и сооружениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий и сооружений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

3.3. При размере стороны площадки производственного объекта более 1000 метров и расположении ее вдоль улицы или автомобильной дороги на этой стороне следует предусматривать не менее двух въездов на площадку. Расстояние между въездами не должно превышать 1500 метров.

3.4. Огражденные участки внутри площадок производственных объектов (открытые трансформаторные подстанции, склады и другие участки) площадью более 5 гектаров должны иметь не менее двух въездов.

3.5. В случае если по производственным условиям не требуется устройства дорог, подъезд пожарных автомобилей допускается предусматривать по спланированной поверхности, укрепленной по ширине 3,5 метра в местах проезда при глинистых и песчаных (пылеватых) грунтах различными местными

материалами с созданием уклонов, обеспечивающих естественный отвод поверхностных вод.

3.6. Ширина ворот автомобильных въездов на площадку производственного объекта должна обеспечивать беспрепятственный проезд основных и специальных пожарных автомобилей.

4. Требования по обеспечению беспрепятственного проезда к источникам противопожарного водоснабжения

4.1. К водоемам, являющимся источниками противопожарного водоснабжения, а также пожарным емкостям, водоразборным колонкам, и другим сооружениям, вода из которых может быть использована для тушения пожара, надлежит предусматривать подъезды с площадками для разворота пожарных автомобилей, их установки и забора воды. Размер таких площадок должен быть не менее 12 x 12 метров.